

Tekninen lautakunta
Kunnanhallitus

§ 24
§ 60

11.03.2020
31.03.2020

Lapijoen koulu, eteisen vesikaton korjaus

70/10.03.02/2020, 79/02.02.02/2020

Teknltk § 24

Käyttäjät ovat epäilleet koulurakennuksen luokkatiloissa 2 ja 3 sekä ruokalarakennuksen yhteydessä olevan terveydenhoitajan tiloissa sisäilman laatua. Tiloissa on suoritettu jatkotutkimus 28.10.-11.11.2019.

-Havaitut ilmapuotokohdat on tiivistetty.
-Pihan pysäöintijärjestelyjen käyttäjiä on ohjeistettu (kirjasto/linja-autot) etteivät käytä autoja pihalla tyhjäkäynnillä. Pakokaasut tulevat tuloilman mukana luokkiin.
-Käyntieteisen peltikaton alla ei ole aluskatetta. Peltikaton kondensoidessa tiivistynyt kosteus tiputtaa villa eristeen päälle kulkeutuen höyrynsulkupaperin ja lastulevyn pinnalle. Rakenne oli tarkastushetkellä kuiva.

Käyntieteisen katon uusinnan kustannusarvio on 14 000 e. Rahaa talousarviossa työhön ei ole. Katto tulisi uusida koulun kesäloman aikana.

Lisätiedot:
kunnanrakennusmestari
Pekka Kuusisto
p. 044 312 4404
pekka.kuusisto@eurajoki.fi

Päätösehdotus:

Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle sekä edelleen valtuustolle lisämäärärahan varaamista katon uusintaan 14 000 e tälle vuodelle.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Khall § 60

Päätösehdotus:

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että teknisen lautakunnan investointiohjelman tehdään Lapijoen koulun eteisen vesikaton korjauksen toteuttamiseksi 14 000 euron määrärahalisäys vuodelle 2020.

Päätös:

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja esitti seuraavan selonteon: Keskustelun aikana Hanna Tuominen Maria Hollménin kannattamana esitti, että asiaan palataan vuoden 2021 talousarvion käsittelyn yhteydessä.

Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty kunnanjohtajan päätösehdotuksesta poikkeava kannatettu vastaehdotus, suoritetaan kädennostoäänestys niin, että ensin nostavat kätensä päätösehdotusta kannattavat ja sitten Hanna Tuomisen esitystä kannattavat. Äänestysesitys hyväksyttiin.

Toimitetussa äänestyksessä päätösehdotusta kannattivat Vesa Jalonen, Mika Nurmi, Minna From, Marja Vaitomaa, Marja-Leena Siiri, Esa Talasma ja Tomi Salonen. Hanna Tuomisen esitystä kannattivat Maria Hollmén ja Hanna Tuominen.

Puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen hyväksyneen äänin 7-2 päätösehdotuksen, että kunnanhallitus esittää valtuustolle, että teknisen lautakunnan investointiohjelmaan tehdään Lapijoen koulun eteisen vesikaton korjauksen toteuttamiseksi 14 000 euron määrärahalisäys vuodelle 2020.
