

Lapijoen koulu, eteisen vesikaton korjaus

70/10.03.02/2020

Teknltk § 24

Käyttäjät ovat epäilleet koulurakennuksen luokkatiloissa 2 ja 3 sekä ruokalarakennuksen yhteydessä olevan terveydenhoitajan tiloissa sisäilman laatua. Tiloissa on suoritettu jatkotutkimus 28.10.-11.11.2019.

- Havaitut ilmavuotokohdat on tiivistetty.
- Pihan pysäöintijärjestelyjen käyttäjiä on ohjeistettu (kirjasto/linja-autot) etteivät käytä autoja pihalla tyhjäkäynnillä. Pakokaasut tulevat tuloilman mukana luokkiin.
- Käyntieteisen peltikaton alla ei ole aluskatetta. Peltikaton kondensoidessa tiivistynyt kosteus tiputtaa villa eristeen päälle kulkeutuen höyrynsulkupaperin ja lastulevyn pinnalle. Rakenne oli tarkastushetkellä kuiva.

Käyntieteisen katon uusinnan kustannusarvio on 14 000 e. Rahaa talousarviossa työhön ei ole. Katto tulisi uusida koulun kesäloman aikana.

Lisätiedot:
kunnanrakennusmestari
Pekka Kuusisto
p. 044 312 4404
pekka.kuusisto@eurajoki.fi

Päätösehdotus:

Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle sekä edelleen valtuustolle lisämäärärahan varaamista katon uusintaan 14 000 e tälle vuodelle.

Päätös:

Hyväksyttiin.
