

Luvian Verkkorannan saunan katon uusiminen

102/10.03.02/2020

Teknltk § 31

Verkkorannan saunarakennuksen palahuopakate on vanhuuttaan alkanut vuotaa. Katto aiottiin paikata, mutta se todettiin niin huonokuntoiseksi, että ainut vaihtoehto on katon uusinta. Katon päällä on nyt pressu estämässä veden pääsyä rakenteisiin. Vettä on päässyt valumaan osaltaan välikaton lämmöneristeisiin.

Katon vanha palahuopakate tulee poistaa ponttilaudoituksen päältä. Mahdolliset pehmenneet kohdat vaihdettava. Kastuneet välipohjan villat uusittava. Räystäät kierrettävä tippapellein ja asennettava uusi 10+ huopakate katolle. Kustannusarvio katon uusinnalle on 7000 e. Rahaa talousarviossa korjaukseen ei ole. Katto tulisi uusia mahdollisimman pian.

Verkkorannan sauna on vuokrattu Luvian talviuimarit ry:lle. Vuokraajalle eivät kuulu kiinteistön kunnossapitokulut.

Lisätiedot:

kunnanrakennusmestari

Pekka Kuusisto

p. 044 312 4404

pekka.kuusisto@eurajoki.fi

Päätösehdotus:

Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle sekä edelleen valtuustolle lisämäärärahan varaamista katon uusintaan 7 000 e tälle vuodelle.

Esittelijän kokouksessa tekemä muutettu päätösehdotus:

Tekninen lautakunta päättää, että Verkkorannan saunan vesikaton korjaus (n. 7000 €) katetaan teknisen lautakunnan vuoden 2020 talousarvion käyttötalousosasta kiinteistöjen rakennus- ja kunnossapitopalveluiden tulosalueelta.

Mikäli tulosalueen määrärahojen riittävyys näyttää loppuvuonna kriittiseltä, tehdään siitä erikseen määrärahaesitys kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle.

Päätös:

Hyväksyttiin muutettu päätösehdotus.
